



	Oprawa świetłówkowa 2x36W IP65
	Oprawa oświetleniowa typu plafoniera
	Oprawa kompaktowa 1x26W
	Oprawa z modulem oświetlenia awaryjnego
	Łącznik oógowy jednobiegunowy
	Gniazdo hemetyczne 230V
	Gniazdo 230V
	Łącznik wielopozycyjny

Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41
układ sieciowy TN - S

Temat: Remont i przebudowa pokoi łózkowych i hydroterapii				Skala: 1:100
Nazwa rysunku: INSTALACJA WLZ, OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT PIWNICY				Stadium: PB
Inwestor : ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górninie 63, 64-120 Krzemieniewo				Branża: elektryczna
mgr inż. Marek Hołoga ul. Rydzyńska 148 64 113 Kąkolewo	Projektant:	inż. Zenon Pindara	Specjalność: Inst. elektryczne Nr uprawnień: 898/86/Lo	Podpis: Data: 12.2010
	Asystent:	mgr inż. Leszek Planka	Specjalność: Nr uprawnień:	Nr. rysunku: 1/E