


Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
01	Pokój łóżkowy 1	15.5
02	Łazienka	3.8
03	Pokój łóżkowy 2	15.5
04	Łazienka	6.2
05	Pokój łóżkowy 3	14.7
06	Pokój łóżkowy 4	15.3
07	Łazienka	7.0
08	Pom.porządkowe	3.0
09	Pokój łóżkowy 5	18.6
10	Łazienka	4.6
11	Pokój łóżkowy 6	24.8
12	Pokój łóżkowy 7	28.9
13	Łazienka	4.5
14	Łazienka	3.3
15	Komunikacja	46.3
16	Pokój lekarzy	14.4
RAZEM :		226.4



Zastosowano ochronę
przeciwporażeniową poprzez szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41
układ sieciowy TN - S

	Oprawa świetłkowa 2x36W IP65
	Oprawa oświetleniowa typu plafoniera
	Oprawa kompaktowa 1x26W
	Oprawa typu Glob 2x18W
	Wskaźnik LED
	Oprawa oświetlenia nocnego LED
	Oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram
	Łącznik cęgowy jednobiegunowy
	Gniazdo hermetyczne 230V
	Gniazdo 230V
	Łącznik wielopozycyjny
	Gniazdo 2x230V
	Gniazdo RTV
	Wentylator łazienkowy załączany razem z oświetleniem

Investor :
ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górninie 63,
64-120 Krzemieniewo

mgr inż. Marek Hołoga
ul. Rydzyska 148
64 113 Kąkolewo

Temat: Remont i przebudowa pokoi łózkowych i hydroterapii				Skala: 1:100
Nazwa rysunku: INSTALACJA WLZ, OŚWIETLLENIA I GNIAZD TYKOWYCH - RZUT PIĘTRA				Stadium: PB
Nazwa i adres obiektu budowlanego: ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górninie, Górnio 63 64-120 Krzemieniewo				Branża: elektryczna
Projektant:	inż. Zenon Pindara	Specjalność: Inst. elektryczne Nr uprawnień: 898/86/Lo	Podpis:	Data: 12.2010
Asystent:	mgr inż. Leszek Planka	Specjalność: Nr uprawnień:	Podpis:	Nr. rysunku: 3/E