



Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
01	Wiatrołap	3.2
02	Pom.porzadkowe	2.1
03	Przebiegarnia	3.1
04	Hydroterapia	48.4
05	Przebiegarnia	4.7
06	Natrysk + WC	3.5
07	Elektroterapia	31.3
08	Inhalatornia	11.0
09	Laser	8.3
10	Pokój masażu	8.6
11	WC personelu	3.1
12	Biuro 1	6.2
13	Biuro 2	11.4
14	WC	4.8
15	Poczekalnia	10.9
16	Rejestracja	7.4
17	Gabinet lekarski	12.1
18	Komunikacja	29.6
RAZEM :		209.7

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 układ sieciowy TN - S

	Oprawa świetłówkowa 2x36W IP65
	Oprawa oświetleniowa typu plafoniera
	Oprawa kompaktowa 1x26W
	Oprawa typu Glob 2x18W
	Oprawa z modulem oświetlenia awaryjnego
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram
	Łącznik cęgowy jednobiegunowy
	Gniazdo hermetyczne 230V
	Gniazdo 230V
	Łącznik wielopozycyjny
	Gniazdo 2x230V
	Gniazdo RTV
	Podłączenie elektryczne
	Wentylator łazienkowy załączany razem z oświetleniem

Temat: Remont i przebudowa pokoi kózkowych i hydroterapii		Skala: 1:100	
Nazwa rysunku: INSTALACJA WLZ, OŚWIETLENIA I GNIAZD TYKOWYCH - RZUT PARTERU		Stadium: PB	
Inwestor : ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górninie 63, 64-120 Krzemieniewo		Nazwa i adres obiektu budowlanego: ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górninie, Górnio 63 64-120 Krzemieniewo	
mgr inż. Marek Hołoga ul. Rydzyńska 148 64 113 Kąkolewo	Projektant:	inż. Zenon Pindara	Specjalność: Inst. elektryczne
	Asystent:	mgr inż. Leszek Planka	Specjalność: Nr uprawnień:
		Podpis:	Data: 12.2010
		Podpis:	Nr. rysunku: 2/E