

Górzno, dnia 10 maja 2012 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

L.dz. 135/2012

Do wszystkich Dostawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przebudowę pokoi łóżkowych oraz pomieszczeń fizyko i hydroterapii - ogłoszenie z dnia 27.04.2012 r. Nr 97203

Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pokoi łóżkowych oraz pomieszczeń fizyko i hydroterapii.

Pytanie nr 1

W przedmiarze występują ustępy porcelanowe typu Kompakt. W specyfikacji technicznej zaś określono, iż miski ustępowe mają być podwieszane na elementach montażowych GEBERIT, za wyjątkiem ustępów dla niepełnosprawnych, które rzeczywiście mają być typu Kompakt. Z projektu nie wynika jednak, aby jakieś ustępy miały zostać wykonane w wersji dla niepełnosprawnych.

Proszę zatem o odpowiedź którą wersję ustępów należy wycenić i czy należy przyjąć jakąś ilość ustępów dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić miski ustępowe podwieszane, zgodnie ze specyfikacją techniczną (100%).

Pytanie nr 2

W przedmiarze brak pól postumentów dla umywalek, o których mowa w specyfikacji. Czy należy przyjąć do wyceny montaż pól postumentów?

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym, przy montażu umywalek należy uwzględnić montaż pól postumentów.

Pytanie nr 3

Zgodnie ze specyfikacją techniczną baterie natryskowe muszą spełniać poniższe wymagania:

W skład zestawu baterii natryskowej wchodzi:

- bateria natryskowa: samozamykająca się bateria natryskowa, podtynkowa, z mieszaczem wody zimnej i gorącej,
- z ogranicznikiem antypoparzeniowym i blokadą antypoparzeniową odcinającą wypływ wody w przypadku braku wody zimnej.

Specyfikacja Techniczna ST-453.1.20 – instalacja wod-kan.

- wyposażona w mechanizm odcinający dopływ wody w przypadku mechanicznego zablokowania przycisku baterii,
- uruchamianie baterii górnym przyciskiem. Regulacja temperatury dolnym pokrętelem,
- przepływ max. ok. 7l/min. Czas wypływu wody max. 40 sekund.
- głowica natryskowa z przegubem i rozetą, sitko z tworzywa
- zestaw montażowy do połączenia baterii z instalacją.

W przedmiarze występują :Baterie natryskowe z natryskiem przesuwającym o śr. nominalnej 15 mm.

Które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy wycenić baterie natryskowe zgodnie z specyfikacją techniczną.

Z poważaniem,

Magdalena Wilk

.....

Zamawiający