



Zastosowano ochronę  
przeciwporażeniową poprzez szybkie  
samoczynne wyłączenie zasilania  
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41  
układ sieciowy TN - S

Inwestor :  SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górnio	Temat: Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie Centrum Rehabilitacji w Górnio do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w celu zwiększenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych - rozbudowa o zewnętrzny szyb windy i przebudowa pomieszczeń			Skala:  <b>Brak</b>
	Nazwa rysunku: Instalacja zasilania tablicy			Stadium:  <b>PB</b>
	Nazwa i adres obiektu budowlanego: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górnio 63, 64-120 Krzemieniewo			Branża:  elektryczna
	Projektant:	inż. Zenon Pindara	Specjalność: Inst. elektryczne Nr uprawnień: 898/86/Lo	Podpis:
mgr inż. Marek Hołoga ul. Rydzyńska 148 64 113 Kąkolewo	Sprawdzający:		Specjalność:	Podpis:
			Nr uprawnień:	
	Asystent:	mgr inż. Leszek Pianka	Specjalność: Inst. elektryczne Nr uprawnień:	Podpis:
				Data:  <b>10.2013</b>
				Nr. rysunku:  7 / E