



Rzut dachu
skala 1:50



Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41
układ sieciowy TN - S

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|---------|---------------------------|
| | | Temat: Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie Centrum Rehabilitacji w Górnem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w celu zwiększenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych - rozbudowa o zewnętrzny szyb windy i przebudowa pomieszczeń | | Skala: 1:50 | | | |
| | | Nazwa rysunku: Instalacja odgromowa | | Stadium: PB | | | |
| Inwestor : SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górnem | | Nazwa i adres obiektu budowlanego: SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górnem 63, 64-120 Krzemieniewo | | Branda: elektryczna | | | |
| | | Projektant: inż. Zenon Pindara | | Specjalność: Inst. elektryczne | | Podpis: | Data: 10.2013 |
| | | | | Nr uprawnień: 898/86/Lo | | | |
| mgr inż. Marek Hołoga ul. Rydyńska 148 64 113 Kąkolewo | | Sprawdzający: | | Specjalność: | | Podpis: | Nr. rysunku: 6 / E |
| | | | | Nr uprawnień: | | | |
| | | Asystent: mgr inż. Leszek Pianka | | Specjalność: Inst. elektryczne | | Podpis: | |
| | | | | Nr uprawnień: | | | |