

Górzno, 29.01.2015r

Pytanie nr 1:

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji dot. mocy serwerów (poboru mocy urządzeń) w serwerowni oraz dla stacji roboczych w w/w przetargu. Informacja ta jest niezbędna aby dobrać odpowiednio urządzenia celem zapewnienia utrzymania systemów serwerowych przez co najmniej 1 godzinę.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Podaję parametry obciążenia:

Obciążenie szafy serwerowej: 1,15kW - czas podtrzymana min. 60 min

Obciążenie stacji roboczej: 150W - czas podtrzymania min. 10 min