

Górzno, dnia 22.06.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo
L.dz. 2315-374/2016

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu **17.06.2016** r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 13.06.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 83343-2016, nazwa zamówienia: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej PV – mikroinstalacji oraz wymiana oświetlenia fluorescencyjnego i żarowego na oświetlenie typu LED**” na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

SIWZ przedstawia parametry modułu fotowoltaicznego firmy SolarWorld. W opisie jest zapis iż jest to moduł polikrystaliczny natomiast podana nazwa dotyczy modułów monokrystalicznych. W jakiej technologii mają być wykonane moduły fotowoltaiczne?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Panele fotowoltaiczne mają być monokrystaliczne.

Pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów równoważnych do modułów SolarWorld. Jakie parametry mają być spełnione by ofertowany moduł spełniał warunek równoważności?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalne parametry techniczne projektowanych paneli fotowoltaicznych dostępne są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Proszę o zastosowanie paneli o parametrach nie gorszych niż minimalne wymagania określone w w/w specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 3

Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1.3. oraz §9 ust. 1 projektu Umowy

Prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie słowa 3 dni roboczych

Odpowiedź na pytanie nr 3

W § 5 ust. 1 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) nie ma pkt. 1.3.

Natomiast w § 9 ust. 1 umowy dot. kar umownych i nie ma podstaw do modyfikacji zapisu poprzez dodanie słowa „3 dni roboczych”.

Pytanie nr 4

Dotyczy §7 ust. 10 projektu Umowy:

Prosimy o udzielenie informacji, czy Wykonawca będzie jedynym podmiotem na budowie, czy równolegle wykonywane są inne zamówienia (przez osoby trzecie, nie przez podwykonawców)? Jeżeli tak. Prosimy o dopisanie zdania: „W sytuacji, w której z poboru energii lub innych mediów korzystają osoby trzecie, nie będące podwykonawcami Wykonawcy, zestawienia odczytów liczników zostaną proporcjonalnie podzielone pomiędzy wszystkie ww. podmioty, stosownie do czasookresu korzystania z mediów i z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych robót”.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W § 7 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) nie ma ust. 10.

Pytanie nr 5

Dotyczy §13 ust. 6 projektu Umowy

Prosimy o uzupełnienie ust. 6 umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Umowa stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ ma dwanaście paragrafów. W umowie nie ma § 13 ust. 6.

Pytanie nr 6

Dotyczy §13 ust. 2 projektu Umowy

Prosimy o sformułowanie przez Zamawiającego katalogu niezbędnych dokumentów i czynności pozwalających na dokonanie odbioru. Ogólnikowe zapisy „dopełnienie wszelkich wymogów formalnych” stwarzają Zamawiającemu możliwość do uchylania się od dokonania odbioru z przyczyn wcześniej Wykonawcy niezasygnalizowanych.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Umowa stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ ma dwanaście paragrafów. W umowie nie ma § 13 ust. 2.

Pytanie nr 7

Dotyczy §13 ust. 2 projektu Umowy

Sugestia o zmianę w treści projektu Umowy tj. zmianę zapisu na : „*Z chwilą przekazania Przedmiotu Umowy na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Robót oraz rozpoczyna się Okres gwarancji*”. W obecnej sytuacji Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za przedmiot umowy po formalnym przekazaniu Zamawiającemu, jeżeli nie zostanie wystawione świadectwo odbioru.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Umowa stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ ma dwanaście paragrafów. W umowie nie ma § 13 ust. 2.

Pytanie nr 8

Dotyczy §20 projektu Umowy

Prosimy o zamianę słowa „opóźnienie“ słowem „zwłoka“. Nie istnieją bowiem żadne podstawy do tego, aby obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za niedotrzymanie terminów, również w sytuacji, gdy za niedotrzymanie terminu nie ponosi on żadnej odpowiedzialności. Użycie słowa „opóźnienie“ w języku prawnym implikuje znacznie większą odpowiedzialność Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność za okoliczności, za które na zasadach ogólnych odpowiedzialności nie ponosi, w tym również leżące po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Umowa stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ ma dwanaście paragrafów. W umowie nie ma § 20.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji gdy dojdzie do opóźnień w procedurach administracyjnych oraz opóźnień w pozyskiwaniu decyzji oraz uzgodnień, których wydanie bądź uzyskanie jest uzależnione od działania osób trzecich, a powyższe opóźnienia nie są związane z działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, to w takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji Umowy i nie będzie miał zastosowania zapis dotyczący kar umownych za nieterminowe zakończenie prac.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie przewiduje żadnych nietypowych dokumentów odbiorowych, a zatem Wykonawca do odbioru końcowego powinien przedłożyć niezbędne dokumenty. Zamawiający powinien wykonać

przedmiot umowy zgodnie z warunkami SIWZ oraz postanowieniami umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganych przez Zamawiającego najbardziej istotnych minimalnych parametrów technicznych paneli fotowoltaicznych. Podanie tej informacji jest niezbędne w celu przygotowania oferty cenowej i dobrania paneli równoważnych.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Minimalne parametry techniczne paneli zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ).

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie parametrów urządzeń wymaganych przy wymianie oświetlenia. W dokumentacji nie widnieją żadne parametry do których można się odnieść.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Należy zastosować oprawy o parametrach nie gorszych od projektowanych, tj.:

- Oprawa E.1 – strumień świetlny 4000 lm; temperatura barwowa 4000 (K); odbłyśnik paraboliczny z aluminium; stopień ochrony IP66; gwarancja świecenia minimum 5 lat; 95 l/W; klasa energetyczna A+,
- Oprawa E.2 – strumień świetlny 6000 lm; temperatura barwowa 4000 (K); odbłyśnik paraboliczny z aluminium; stopień ochrony IP66; gwarancja świecenia minimum 5 lat; 95 l/W; klasa energetyczna A+,
- Oprawa A.1 plafon – strumień świetlny 1400 lm; temperatura barwowa 4000 (K); stopień ochrony IP54; gwarancja świecenia minimum 5 lat,
- Oprawa A.1 rastowa – strumień świetlny 4000 lm; temperatura barwowa 4000 (K); stopień ochrony IP54; gwarancja świecenia minimum 5 lat, 95 l/W, klasa energetyczna A+.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

DYREKTOR
SP ZOZ MZK CENTRUM REHABILITACJI
w GÓRZACH
mgr Magdalena Wilk
Zamawiający