


Nazwa obwodu = opis wewnętrzny tablicy	Zasilanie główne z rozdzielni RG Wyłącznik główny p.poz.	Wskaźnik obecności napięcia	Obwód oświetlenia	Wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy	Obw 1 gniazd 230/400V	Wyłącznik ochronny różnicowo - prądowy	Obw 2 gniazd 230/400V
Moc(kW)	Pi= 8,22		0,22	-----	4,0	-----	4,0



UWAGA:
Zastosować rozdzielnię nt o IP min 55
W rozdzielni pozostawić min 30%
wolnego miejsca

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z NORMĄ PN-IEC 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY TN-S

Inwestor : SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górnio Górnio 63, 64-120 Krzemieniewo				Skala: -:--
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa energetycznego awaryjnego systemu zasilania Górnio, obręb Górnio, dz.nr 227/1				
Projektant:		mgr inż. Robert Poloch	Instalacyjna	WKP/0178/PWOWE/10
Opracowujący:		mgr inż. Piotr Murach	Instalacyjna	
Nazwa rysunku Schemat szafki RA			Data: 05.2016	Nr. rysunku: E-2