

Górzno, dnia 20.07.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW  
Centrum Rehabilitacji w Górznie  
Górzno 63  
64-120 Krzemieniewo  
L.dz. 1315-464/2016

Do Wszystkich Wykonawców

### WYJAŚNIENIE NR 6 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.07.2016 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 11.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 130003-2016, nazwa zamówienia: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej PV – mikroinstalacji oraz wymiana oświetlenia fluorescencyjnego i żarowego na oświetlenie typu LED**” na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

#### Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na pytanie:

- 1) Bardzo proszę o podanie typów gwintów żarówek oznaczonych w legendzie B.1., B.2., C.1.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Dla źródła światła B.1 i B.2 – gwint E14.

Dla źródła światła C.1 – gwint E27.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji  
w Górznie  
  
mgr Maria Klimasz.....

Zamawiający