

Górzno, dnia 20.07.2016 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo
L.dz. 2315-466/2016**

Do Wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE NR 8 TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.07.2016 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 11.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod nr 130003-2016, nazwa zamówienia: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej PV – mikroinstalacji oraz wymiana oświetlenia fluorescencyjnego i żarowego na oświetlenie typu LED**” na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podanie rodzajów gwintów do żarówek oświetlenia ledowego – E14 czy E27? Przy tak dużej ilości żarówek wybranie nieprawidłowego gwintu do wyceny może znacznie wpłynąć na cenę wykonania oświetlenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Dla źródła światła B.1 i B.2 – gwint E14.

Dla źródła światła C.1 – gwint E27.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji
w Górznie
.....
mgr *Maria Klimasz*
Zamawiający