

ZAŁĄCZNIK NR 2 - BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD I CIEPŁO DLA POMIESZCZEŃ

L.P.	KONDYGNACJA	NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	Powierzchnia	Rodzaj układu	BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC DLA POSZCZ. POMIESZCZEŃ		MOC ZAPEWNIONA DLA POSZCZ. POMIESZCZEŃ	
				[m ²]		Obliczeniowe straty ciepła w pomieszczeniach [kW]	Obliczeniowe zyski ciepła w pomieszczeniach [kW]	Skorygowana moc grzewcza [kW]	Skorygowana moc chłodnicza [kW]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Poddasze	1/1	Klatka schodowa	17,68	-	0,96	-	-	-
2	Poddasze	1/2	Pomieszczenie porządkowe	3,14	Grzejnik	0,67	-	0,80	-
3	Poddasze	1/3	Toaleta męska	3,82	Grzejnik	0,41	-	0,56	-
4	Poddasze	1/4	Toaleta męska	3,83	Grzejnik	0,41	-	0,56	-
5	Poddasze	1/5	Toaleta damska	2,11	Grzejnik	0,34	-	0,45	-
6	Poddasze	1/6	Przedsionek izolujący	7,08	Grzejnik	0,52	-	0,78	-
7	Poddasze	1/7	Biuro kadr	15,04	VRF	1,20	1,80	2,50	2,20
8	Poddasze	1/8	Gabinet Pani dyrektor	31,64	VRF	2,53	3,80	5,00	4,50
9	Poddasze	1/9	Sekretariat	10,49	VRF	0,84	1,26	2,50	2,20
10	Poddasze	1/10	Serwerownia	3,55	Split	-	2,50	-	2,75
11	Poddasze	1/11	Komunikacja	12,13	VRF	0,97	1,46	2,50	2,20
12	Poddasze	1/12	Pomieszczenie socjalne	3,80	VRF	0,30	0,46	-	-
13	Poddasze	1/13	Biuro administracja i żywienie	48,74	VRF	3,49	5,58	6,30	5,60
14	Poddasze	1/14	Biuro księgowość	17,56	VRF	1,40	2,11	2,50	2,20
15	Poddasze	1/15	Gabinet głównej księgowej	16,10	VRF	1,29	1,93	2,50	2,20
16	Poddasze	-	Nagrzewnica/Chłodnica kanałowa	-	VRF	4,80	1,70	4,80	1,70
17	2. piętro	-	Łazienka	9,50	Grzejnik	0,46	-	0,61	-
18	1. piętro	117a	Łazienka	8,68	Grzejnik	0,42	-	0,61	-
GRZEJNIKI						4,19	-	4,37	-
VRF						16,83	20,09	28,60	22,80
SPLIT						-	2,50	-	2,75
GRZEJNIKI + VRF+SPLIT						21,02	22,59	32,97	25,55